



INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o odvádění odpadních vod podle § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.

Příloha b)

Informace o maximální míře znečištění odváděných odpadních vod, místo zveřejňování aktuálních informací

Maximální míra znečištění odváděných odpadních vod

Nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace pro veřejnou potřebu (dále jen splašková kanalizace), popřípadě nejvyšší přípustné množství těchto vod a další podmínky pro provoz splaškové kanalizace stanoví kanalizační řád. Kanalizační řád schvaluje místně příslušný vodoprávní úřad.

Mezi obecně závazné údaje a informace kanalizačního řádu patří následující:

- *Seznam látek, které nejsou odpadními vodami*
- *Limity znečištění odpadních vod vypouštěných do splaškové kanalizace*
- *Informace k instalaci a používání drtičů odpadů na vnitřní kanalizaci odběratelů*
- *Měření množství odpadních vod*
- *Rozsah a způsob kontroly kvality odpadních vod*
- *Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech*

Seznam látek, které nejsou odpadními vodami

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon) vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona a navazujících předpisů nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné závadné látky (s výjimkou těch jež jsou nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné)

- Rtuť a její sloučeniny
- Kadmium a jeho sloučeniny
- Hexachlorcyklohexan, tetrachlormethan, DDT, pentachlorfenol, driny (aldrin, dieldrin, eldrin, isodrin), hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, trichlormethan (chloroform), 1,2-dichlorethan, trichlorethen (trichlorethylen), tetrachlorethen (perchlorethylen), trichlorbenzen, pentachlorbenzen
- Jiné organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
Organofosforové sloučeniny
- Organocínové sloučeniny

- Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem
- Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
- Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoli užívání vod

B. Nebezpečné závadné látky

- Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

Arsen	Antimon
Baryum	Berylium
Chrom	Thalium
Telur	Olovo
Nikl	Selen
Stříbro	Zinek
Měď	Molybden
Titan	Cín
Bor	Uran
Vanad	Kobalt

- Polyaromatické uhlovodíky, nonylfenoly
- Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
- Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházejících z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
- Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
- Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.
- Jiné nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.
- Fluoridy.
- Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

C. Ostatní látky, které nejsou odpadními vodami a jejichž vniknutí do kanalizace musí být zabráněno

- radioaktivní, infekční a jiné, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovatелů stokové sítě a ČOV, popřípadě obyvatelstva nebo způsobují nadměrný zápach
- narušující materiál stokové sítě, případně způsobující provozní závady nebo poruchy v průtoku stokové sítě (např. zanášení)
- ohrožující nebo narušující provoz, materiály a čistící efekt čistírny odpadních vod
- hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
- jinak nezávadné, které však smísením s jinými látkami, vyskytujícími se v kanalizaci, vyvíjejí jedovaté látky
- pesticidy, jedy, omamné látky a žiraviny
- Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.
- Barviva, která nelze z odpadních vod odstranit biologickým čištěním na ČOV.

- Látky zařazené a klasifikované jako odpady, pokud nepodléhají výjimce dle platné legislativy (jako např. průsakové vody ze skládek, odpadní vody ze septiků, žump, kaly z domovních ČOV)

Limity znečištění odpadních vod vypouštěných do splaškové kanalizace

Do splaškové kanalizace města Březová nad Svitavou zakončené ČOV mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené níže. Významným producentům odpadních vod se stanovují v některých ukazatelích samostatné limity (*budou pro tyto producenty stanoveny v samostatné kapitole nového kanalizačního řádu a následně doplněna tato kapitola Informace*).

Pokud v budoucnu dojde k napojování průmyslových (technologických) odpadních vod, musí být podmínky a limity pro jejich vypouštění projednány předem s provozovatelem veřejné kanalizace.

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., provádí odběratelé na stanovených kontrolních místech odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

Ukazatel znečištění	Maximální hodnota - prům. („p“), platná pro směsný vzorek	Maximální hodnota - max. („m“), platná pro bodový vzorek
CHSK – Cr	800 mg/l	1000 mg/l
BSK 5	400 mg/l	500 mg/l
NL	350 mg/l	420 mg/l
tuky a oleje (jako extrah.látky)	55 mg/l	80 mg/l
tenzidy	7 mg/l	10 mg/l
C10-C40	2,5 mg/l	5 mg/l
látky fenolického charakteru	20 mg/l	30 mg/l
rozpuštěné látky	1 500 mg/l	2 200 mg/l
rozpustné anorganické soli	1 000 mg/l	1 500 mg/l
N-NH ₄ ⁺	40 mg/l	50 mg/l
N celkový	55 mg/l	70 mg/l
P celkový	10 mg/l	13 mg/l
celková sušina	3 000 mg/l	3 000 mg/l
měď	0,7 mg/l	0,7 mg/l
zinek	2,5 mg/l	2,5 mg/l
železo	10 mg/l	10 mg/l
pH	6,5 – 9,5	6,5 – 9,5
teplota	40 °C	40 °C
chlorované uhlovodíky	0,005 mg/l	0,005 mg/l
arsen	0,1 mg/l	0,1 mg/l
chrom celkový	0,5 mg/l	0,5 mg/l
kadmium	0,01 mg/l	0,01 mg/l
kobalt	0,05 mg/l	0,05 mg/l
nikl	0,2mg/l	0,2mg/l

olovo	0,4 mg/l	0,4 mg/l
rtuť	0,0015 mg/l	0,0015 mg/l
selen	0,05 mg/l	0,05 mg/l
vanad	0,05 mg/l	0,05 mg/l
stříbro	0,1 mg/l	0,1 mg/l
molybden	0,05 mg/l	0,05 mg/l
kyanidy celkové	0,2 mg/l	0,2 mg/l
kyanidy toxické	0,1 mg/l	0,1 mg/l
AOX	0,2 mg/l	0,2 mg/l
PCB	0,001 mg/l	0,001 mg/l
Salmonella sp.	Negativní nález	Negativní nález
radioaktivní látky:		
I. Ra^{226} , Po^{210} , Ra^{228} , transurany	2 Bq/l	2 Bq/l
II. Sr^{90} , Cs^{137} a ostatní	20 Bq/l	20 Bq/l
III. C^{14} , H^3	1 000 Bq/l	1 000 Bq/l

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 25 odst. g), vyhlášky č. 428/2001 Sb. netýkají splaškových odpadních vod z domácností.

- Stomatologická zařízení v samostatných nemovitostech nebo bytových domech

Pro zařízení této skupiny platí jednotný koncentrační limit pro amalgám...max. 0,17 mg/l.

Doplňující podmínky

platí pro všechny objekty, v nichž jsou umístěny stomatologické ordinace :

- Vybavit stomatologické ordinace hrubým předčištěním, tzn. zařízením na zachyt hrubších částic amalgámu.
- Vybavit stomatologické ordinace odlučovačem na zachycení suspendovaných částic amalgámu z odpadních vod s účinností nad 95%. Odlučovač musí být vždy doložitelný atestem zkušebny.
- Předkládat provozovateli veřejné kanalizace, tj. VAS, a.s. divizi Boskovice, vždy do konce února kalendářního roku doklady o likvidaci odpadů s obsahem amalgámu za rok předcházející.
- Způsob kontroly dodržování limitů kvality vypouštěných odpadních vod:
Kontrolní vzorek bude odebírán namátkově zástupcem provozovatele splaškové kanalizace na přípojce do této kanalizace. Odběr bude oznámen vlastníku nemovitosti, v případě jeho zájmu mu bude umožněna účast při odběru vzorku. Pokud se producent odběru nezúčastní, je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za kvalitu vypouštěných odpadních vod ručí vždy vlastník nemovitosti. Znamená to, že pokud provozovatel stomatologické ordinace není zároveň vlastníkem nemovitosti, je nutné povinnosti, vyplývající z tohoto kanalizačního řádu, promítnout do smluvního vztahu mezi dotčenými subjekty.
Jako typ kontrolního vzorku je stanoven 2-hodinový směsný, sléváný v intervalu 15 minut.
Místem odběru vzorku bude revizní kanalizační šachta na přípojce.
- Stomatologické ordinace a obdobná zařízení, zřizovaná po nabytí účinnosti kanalizačního řádu, musí být napojena na kanalizaci pro veřejnou potřebu přípojkou osazenou kontrolní šachtou.

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot), bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 – 35 zákona č. 274/2001 Sb.

- Odpadní vody z kuchyní vývařoven a jídelen:

Pro restaurační zařízení, vývařovny a podobné provozy platí povinnost zachycení tuků a olejů v lapácích tuků. Odpadní vody z kuchyní vývařoven a jídelen, které jsou znečištěny tuky a oleji mají stanovenou maximální koncentraci na odtoku do kanalizace v ukazateli extrahovatelné látky, dále jen EL.

Maximální hodnota platná pro směsný vzorek - prům. 55 mg/l

Maximální hodnota platná pro bodový vzorek - max. 70 mg/l.

Vhodnost lapáku z hlediska jeho použití s ohledem na kapacitu je dána jmenovitou velikostí (NG) což je bezrozměrné číslo udávající ověřenou schopnost lapáku zachycovat tuky a oleje při odpovídajícím průtoku. Tuková odpadní voda musí být napojena na samostatnou kanalizační větev, která je zaústěna do lapáku tuku a z lapáku pak do komunální kanalizace. Na tukovou kanalizaci se napojují výlevky, dřezy a žlaby z připraven masa, varny, výdeje jídel, mytí stolního a provozního nádobí. Zařízení musí být povoleno vodoprávním povolením a provozováno dle provozního řádu.

Odsazované tuky a oleje jsou zachycovány na přepážce lapáku. Po určité době provozu (dle provozního řádu), je tuk z hladiny lapáku odčerpáván, po naplnění pak celý lapák vyčištěn. Vzniklý odpad musí být předán oprávněné firmě k likvidaci

- Odpadní vody znečištěné tuky z domácností a drobných provozoven:

Kanalizační řád s ohledem na stanovené limity maximální koncentrace tuků v odpadních vodách nenařizuje předčistovat v odlučovači tuku odpadní vodu z kuchyní v domácnostech a drobných provozovnách s maximální produkcí do 50 jídel za den, ale zakazuje vylévání tuků a olejů do kanalizace. V případě ideálního nakládání s kuchyňskými odpady, je rozumné oleje a tuky přendat například do krabice od mléka či starého sáčku, olej přelít do PET lahve či láhve od oleje a odevzdat jako tříděný odpad, nebo prostě vyhodit do komunálního odpadu.

Informace k instalaci a používání drtičů odpadů na vnitřní kanalizaci odběratelů

Odpady vznikající používáním domácích drtičů kuchyňských odpadů, případně obdobných větších zařízení např. v objektech veřejného a firemního stravování, hromadného ubytování nebo zdravotnických zařízeních, nejsou odpadními vodami ve smyslu § 38 vodního zákona. Producenti **těchto odpadů** jsou povinni postupovat podle **zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech** (dále zákon o odpadech). Jejich případné vypouštění do kanalizace pro veřejnou potřebu je porušením povinností vyplývajících z obou výše citovaných zákonů a také porušením podmínek a limitů kanalizačního řádu obce a povinností ze **zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů** (dále jen zák. o VaK).

V případě vodního zákona se jedná o porušení § 39 („Závadné látky“), jenž vymezuje povinnosti při nakládání s látkami, které nejsou odpadními ani důlními vodami, a které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod přímo nebo prostřednictvím kanalizace pro veřejnou potřebu. Jedná se **u právnických a podnikajících fyzických osob** o tzv. nedovolené nakládání se závadnými látkami dle § 125a odst. 1 písm. d) vodního zákona. Tyto osoby

mohou být sankciovány **pokutou** v rozmezí **5 000,- Kč až 5 000 000,- Kč** (§ 119). U **nepodnikajících fyzických osob** je vypouštění odpadů z drtičů do kanalizace pro veřejnou potřebu přestupkem dle § 116 odst. 1 písm. d) vodního zákona a takové osobě lze uložit **pokutu až do výše 100 000 Kč**.

Co se týče zákona o odpadech, zde se jedná o porušení § 12. Původce odpadu je povinen s ním nakládat a zbavovat se ho pouze způsobem stanoveným tímto zákonem, a to v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena. Takovým zařízením v žádném případě není kanalizace. **Právníkům a podnikajícím fyzickým osobám** může být uložena pokuta dle § 66 odst. 5 zákona o odpadech, a to **až do výše 1 000 000,- Kč**. **Nepodnikající fyzické osoby** sice nejsou původcem odpadů ve smyslu zákona o odpadech, jsou ale producentem komunálního odpadu – tj. veškerý odpad vznikající na území obce činností fyzických osob, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, a za tento odpovídá obec.

V neposlední řadě je vypouštěním odpadů z drtičů do kanalizace porušován **zákon o vodovodech a kanalizacích**, konkrétně se jedná o neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace ve smyslu § 10 odst. 2 písm. b) a vypouštění odpadních vod nesplňující limity znečištění v kanalizačním řádu dle § 18 odst. 2. **Právníkům a podnikajícím fyzickým osobám** může být uložena pokuta dle § 33 odst. 1 písm. e) a odst. 7 písm. c), e) a i) zákona o vodovodech a kanalizacích, a to **až do výše 200 000,- Kč**. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou mohou obdržet i smluvní pokutu od provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu. U **nepodnikajících fyzických osob** je vypouštění klasifikováno jako porušení § 32 odst. 1 písm. e) a odst. 5 písm. c), e) a i) zákona o vodovodech a kanalizacích a lze uložit pokutu **do výše 100 000 Kč**.

Vypouštění těchto odpadů ve směsi s produkovánými odpadními vodami do kanalizace způsobuje výrazné zhoršení kvality těchto vod a následující problémy s jejich odváděním a čištěním na komunální čistírně odpadních vod (dále ČOV). Takto kontaminované odpadní vody se vyznačují vysokým obsahem nerozpuštěných látek včetně hrubých nečistot a také velkým podílem organického znečištění. Nerozpuštěné látky se ve značné míře usazují v kanalizačních přípojkách a stokách a zanáší jejich průtočný profil, čímž nejen zvyšují náklady na čištění stokové sítě, ale v úsecích s menším sklonem potrubí zahnívají a zhoršují tak kvalitu i dalších odpadních vod odváděných od jiných producentů. Nahnílé odpadní vody nejen negativně ovlivňují proces jejich čištění na ČOV a rovněž zde navyšují provozní náklady, ale mohou výrazně zhoršit i kvalitu vod vypouštěných do vodních toků za dešťových stavů z odlehčovacích objektů jednotných kanalizačních systémů.

Závěrečné shrnutí: Odpad z drtičů je materiálem, který svým složením do kanalizace pro veřejnou potřebu nepatří. Odpadní vody tímto odpadem znečištěné svojí kvalitou překračují limity kanalizačních řádů, ohrožují provoz kanalizace a ČOV a zvyšují provozní náklady. Používání domácích kuchyňských drtičů a obdobných průmyslových drtičů je porušením několika platných zákonů České republiky. Jedná se o činnost, která je pokutovatelná, jak u právnických i podnikajících fyzických osob, tak u ostatních fyzických osob, a to nejen přímo dle zákona, ale i na základě smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.

V krajním–výjimečném případě, bude-li drtič odpadů povolen jako součást vnitřní kanalizace, musí být producentem vypouštěné odpadní vody předčišťovány, minimálně v lapači tuků, s dostatečnou sedimentační kapacitou a s častější povinností čištění a odkalení. Na odtoku předčištěných odpadních vod musí být osazena kontrolní šachta pro odběr vzorků. Takové zařízení je vodním dílem (viz vodní zákon § 55 odst. 1 písm. c) a podléhá povolení vodoprávního úřadu. Množství a kvalita odpadních vod vypouštěných z předčištění musí splňovat limity příslušného kanalizačního řádu, přičemž vypouštění do kanalizace pro

veřejnou potřebu musí být, stejně jako stavba, povoleno vodoprávním úřadem. Před schválením připojení drtiče by měl být předložen provozní řád pro drtič i pro lapač tuků, kde by byly specifikovány příslušné technické a provozní parametry a pokyny pro údržbu a čištění (např. kapacita drtiče i předčištění, včetně odůvodnění návrhu velikosti, předpokládané množství vod vypouštěných znečišťovatelem a produkovaných odpadů, látková bilance a koncentrační parametry znečištění u předepsaných ukazatelů, porovnání souladu s požadavky kanalizačního řádu, min. četnost údržby a čištění, návrh sledovaných parametrů v provozním deníku).

Měření množství odpadních vod

Požadavky na měření a stanovení množství odváděných odpadních vod jsou všeobecně stanoveny zejména v zák. o VaK § 19 a ve vyhlášce č. 428/2001 Sb. §§ 29, 30, 31, v platném znění.

Množství vypouštěných odpadních vod bude stanovováno nepřímým z naměřeného množství vody odebrané z vodovodu pro veřejnou potřebu, případně z jiného zdroje.

U producentů odpadních vod s instalovaným přímým měřením těchto vod může být pro kontrolu množství vypouštěných odpadních vod nebo jejich části používáno provozovatelem kanalizace i toto měření. Jestliže to stanoví kanalizační řád, měří odběratel množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace svým měřicím zařízením.

Měřidlo musí být ověřeno ve smyslu zákona č. 505 /1990 Sb., o metrologii a udržováno ve stavu schopném provozu. V případě pochybnosti o správnosti měření požádá provozovatel kanalizace producenta písemně o přezkoušení měřidla. Producent je povinen přezkoušení zajistit nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti a v případě zjištění závady nebo nepřesnosti měřidla zabezpečit neprodleně nápravu nebo výměnu zařízení.

Rozsah a způsob kontroly kvality odpadních vod

ODBĚRATELEM (tj. producentem odpadních vod)

Podle zák. o VaK § 18 odst. 2) provádí odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod, a to v četnosti a rozsahu ukazatelů uvedených v KŘ. Výsledky rozborů předávají průběžně provozovateli kanalizace.

KONTROLNÍ VZORKY

Provozovatel kanalizace ve smyslu § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění kontroluje množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod, vypouštěných významnými producenty odpadních vod. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění je uveden v KŘ. Mimo to může být namátkově prováděna kontrola drobnějších producentů odpadních vod bez samostatných limitů, a to na dodržování limitů všeobecných. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné vodohospodářské aktivity, zpravidla za bezdeštného stavu - tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Kontrola kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděna v místě specifikovaném v KŘ. Zpravidla se jedná o místo vypouštění z nemovitosti a zařízení producenta do kanalizace pro veřejnou potřebu. Pokud toto není technicky možné, případně to vyžaduje charakter, složení, způsob předčištění a režim vypouštěných odpadních vod, může být kontrolní profil stanoven v jiném místě. Pro kontrolu koncentračních hodnot maximálních je směrodatný vzorek prostý (bodový), v případě bilančních hodnot, respektive koncentračních

hodnot průměrných, vzorek směsný (průměrný), odebíraný podle vodohospodářské aktivity a dle potřeby provozovatele kanalizace po dobu 2, 8 nebo 24 hod.

Odběr vzorků, jenž je směrodatný pro kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu, provádí provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu. Tento je povinen odběr oznámit producentovi odpadních vod a v případě jeho zájmu zúčastnit se odběru, resp. získat část odebraného vzorku, mu toto umožnit. Pokud se producent odběru vzorku nezúčastní, je odběr provedený provozovatelem kanalizace platný. Za rozhodující se považuje výsledek rozboru vzorku odpadních vod provedený provozovatelem kanalizace.

Kontrolu dodržování limitů kanalizačního řádu může, v souladu s platnou legislativou, provádět i vodoprávní úřad.

Pro ukazatele znečištění a odběry vzorků odpadních vod uvedené v kanalizačním řádu platí následující podmínky :

- 1) Kontrolní 2 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
- 2) Kontrolní 8 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 1 hodiny.
- 3) Kontrolní 24 hodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 24 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 1 hodiny.
- 4) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
- 5) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázáný.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech

Případné poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace se hlásí na dispečink (obsluha, provoz) VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. divize Boskovice.

Nepřetržitá poruchová služba:

Dispečink - tel. : 516 427 249, mobil: 734 692 777

v pracovní době od 6:30 do 14:30

obsluha kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou –mobil: 604 212 576

provoz ČOV a kanalizací Boskovice – tel.: 516 452 344

Producent odpadních vod hlásí neprodleně provozovateli ČOV možné nebezpečí překročení předepsaného limitu (i potenciální).

Provozovatel kanalizace postupuje při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech podle příslušných provozních předpisů – zejména provozního řádu kanalizace nebo ČOV podle vyhlášky č. 216/2011 Sb. o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a odpovídá za uvedení kanalizace do provozu. V případě havárií provozovatel (stejně jako každý, kdo způsobí nebo zjistí havárii) postupuje podle ustanovení § 41 vodního zákona a podává hlášení Hasičskému záchrannému sboru ČR (případně jednotkám požární ochrany, Policii ČR, správci povodí). Hasičský záchranný sbor ČR a správce povodí vždy informuje příslušný vodoprávní úřad a Českou inspekci životního prostředí.

Náklady spojené s odstraněním zaviněné poruchy nebo havárie hradí ten, kdo ji způsobil.