



INFORMACE PRO MOŽNÉ ODBĚRATELE K UZAVŘENÍ PÍSEMNÉ SMLOUVY o odvádění odpadních vod podle § 8 odst. 6 zákona č. 274/2001 Sb.

Příloha e)

Informace o technických požadavcích na kanalizační přípojky

Základní informace pro žadatele o vybudování kanalizační přípojky ve smyslu platné legislativy, t.j. zejména:

- **zákon č.183/2006 Sb. ze dne 14. 3. 2006 o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), vč. souvisejících předpisů v platném znění**
- **zákon č.274/2001 Sb. ze dne 2. 8. 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zák. o VaK), vč. souvisejících předpisů v platném znění**

Přípojky kanalizační – z hlediska povolení stavby

- Kanalizační přípojky jsou dle §3 zákona o VaK **samostatnými stavbami**, nejsou vodními díly a jejich realizaci na rozdíl od kanalizace pro veřejnou potřebu **nepovoluje speciální vodoprávní úřad**, ale kompetentní je stavební úřad.
- **Povolování stavby kanalizačních přípojek se provádí dle stavebního zákona.** Pro umístění každé stavby, a to kanalizačních přípojek, je obecně zapotřebí územního rozhodnutí nebo územního souhlasu – viz. § 76 odst. 1 stavebního zákona. Kanalizační přípojky primárně nespádají do kategorie staveb, které nevyžadují dle § 79 odst. 2 stavebního zákona rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas. Pouze **pokud je pro předmětné území schválený regulační plán, nevydává se územní rozhodnutí** – viz. § 78 odst. 2 stavebního zákona. V tomto jednoznačném případě také **stavební úřad může spojit územní a stavební řízení stavby** dle § 78 odst. 3 stavebního zákona nebo případně dokonce dle § 78 odst. 6 stavebního zákona **může také stanovit, že nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení**, ale to může provést pouze u jmenovitých jednoduchých staveb definovaných v §104 odst. 1 písm. f) až i).
- **U kanalizačních přípojek platí:**
 - Dle §103 odst. 1 písm. e) bodu 10 stavebního zákona nevyžadují kanalizační přípojky stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Postačuje **jen územní souhlas** dle § 96 odst. 2 písm. a) stavebního zákona vydaný stavebním úřadem **na základě oznámení stavebnímu úřadu o záměru stavby**. Územní souhlas může být vydán, pokud záměr splňuje podmínky dle § 96 odst. 1 stavebního zákona, t.j. záměr je v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše, poměry v území se podstatně nemění a

záměr nevyžaduje nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Z výše uvedených legislativních požadavků vyplývá, že **žadatel o kanalizační přípojku musí doložit stavebnímu úřadu minimálně oznámení o záměru stavby přípojky v daném území**, jehož rozsah je definován v § 96 odst. 3 stavebního zákona. Stavební úřad pak rozhodne a žadateli sdělí, jak bude dále postupovat při povolení stavby konkrétní přípojky v konkrétních podmínkách a jaké další doklady bude vyžadovat.

Oznámení o záměru stavby přípojky v daném území doručené na místně příslušný stavební úřad obce musí dle § 96 odst. 3 stavebního zákona obsahovat minimálně následující přílohy:

- Obecné identifikační údaje stavby
- Identifikační údaje pozemků
- Doklad prokazující vlastnické nebo smluvní právo k pozemkům nebo stavbě, pokud nevyplývá z katastru nemovitostí
- Závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních předpisů
- Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury
- Jednoduchý technický popis záměru stavby s příslušnými výkresy
- ***Souhlasy osob uvedených v § 85 odst.2 písm. a) a b) stavebního zákona - do této kategorie spadá vlastník kanalizace pro veřejnou potřebu, resp. pověřený provozovatel, jehož vlastnické nebo věcné právo bude dotčeno v souvislosti s připojením zřizované kanalizační přípojky na kanalizační síť pro veřejnou potřebu.***

Ve složitějších případech nebo **pro jiný režim povolování přípojek** (pro ohlášení, pro územní rozhodnutí) může stavební úřad požadovat **podrobnější rozsah příloh**, to se týká např. také požadavku na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek.

V lokalitách, ve kterých provozuje kanalizace pro veřejnou potřebu VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je smluvně s vlastníky kanalizace dojednáno, že **souhlas s vybudováním kanalizačních přípojek** dle § 96 odst. 3 písm. d) stavebního zákona vydává žadateli provozovatel kanalizace, tedy územně příslušná divize VAS, která v daném území infrastrukturu provozuje.

Pro vydání souhlasu provozovatele s realizací kanalizační přípojky je zapotřebí dodržet zejména následně podrobněji specifikované:

A.) obecné požadavky pro realizaci kanalizační přípojky vyplývající zejména z příslušné legislativy

B.) základní technické požadavky na kanalizační přípojky (včetně požadavků na vnitřní kanalizaci), kterými se musí řídit projektant stavby a následně i dodavatel stavby a stavebník

A) Obecné požadavky platné pro vydání souhlasu provozovatele s vybudováním kanalizačních přípojek a při realizaci a následném užívání těchto přípojek

- 1) Na kanalizační síti pro veřejnou potřebu **může provádět veškeré manipulace pouze provozovatel** (t.j. profesně zodpovědný zaměstnanec z územně příslušné divize VAS). Provozovatel je dle pověření v provozní smlouvě uzavřené s vlastníkem infrastrukturního majetku zodpovědný v souladu s příslušným kanalizačním řádem za množství a kvalitu odpadní vody odváděné do kanalizačního systému. Realizace kanalizační přípojky **vyžaduje provozní zásah** do kanalizační sítě s přímým dopadem na odvádění odpadních vod.
- 2) Zásah do kanalizační sítě pro veřejnou potřebu **bez vědomí provozovatele** lze kvalifikovat jako ohrožení kvality vody v kanalizačním systému a při naplnění skutkové podstaty až jako trestný čin obecného ohrožení. Podle ust. § 32 a § 33 zákona č. 274/2001 Sb. jsou **za přestupky fyzických osob a správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob** považovány např. práce prováděné v ochranném pásmu kanalizace bez souhlasu provozovatele, poškození kanalizace pro veřejnou potřebu, **neoprávněná manipulace** s jakoukoli částí kanalizací pro veřejnou potřebu, **vypouštění odpadní vody bez SMLOUVY O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD uzavřené s provozovatelem**, vypouštění odpadních vod přes septik nebo žumpu a neprovádění řádného provozu kanalizační přípojky. Pokuty, které lze za přestupky uložit sahají jednotlivě až do výše 1 mil. Kč.
- 3) Stavbu kanalizační přípojky je nutné provádět zejména **dle podmínek provozovatele** kanalizace pro veřejnou potřebu s respektováním příslušných legislativních a technických předpisů. Domovní přípojky **lze napojit pouze na zkolaudované kanalizační stoky**.
- 4) **Každá nemovitost má mít svou samostatnou kanalizační přípojku** na odvádění splaškových odpadních vod (platí, že 1 nemovitost = 1 přípojka). Napojení více nemovitostí jednou přípojkou se nedoporučuje a lze ho provést pouze výjimečně na základě řádného odůvodnění a projednání s provozovatelem, stejně jako napojení jedné nemovitosti více přípojkami. **Pro lokality s oddílnou kanalizací, je třeba vždy oddělit splaškové a dešťové vody samostatnými přípojkami.**
- 5) Dle § 3 zákona č. 274/2001 Sb. je vlastníkem kanalizační přípojky, popřípadě jejích částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, neprokáže-li se opak. Dále dle § 3 zákona č. 274/2001 Sb. kanalizační **přípojku pořizuje na své náklady odběratel**, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.
- 6) **První kontakt stavebníka domovní přípojky s provozovatelem** za účelem dojednání konkrétních podmínek pro zpracování projektové dokumentace na stavbu domovní přípojky v konkrétní lokalitě - stavebník požádá osobně nebo písemně, a to na pracovišti:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. divize Boskovice, technický útvar
Adresa: ul. 17. listopadu 14, 680 19 Boskovice,
telefon. spojení: 516 427 223, 516 427 231

V této fázi stavebník doloží **evidenční žádost**, ve které je zapotřebí uvést:

Žadatel - Jméno nebo název firmy (IČO), adresa, telefon, E-mail

Údaje o stavbě vyžadující vybudování přípojky - novostavba , stávající stavba

typ zástavby a) RD s uvedením počtu obyvatel,

b) BD s uvedením počtu b.j. a návrhového počtu obyvatel,

c) objekt pro individuální rekreaci,

d) ubytovací zařízení,

e) občanská vybavenost,

f) objekt výrobní a skladovací,

g) ostatní

Stavebník - Jméno nebo název firmy (IČO), adresa, telefon, E-mail

Etapa povolení - územní rozhodnutí, územní souhlas,

Místo stavby - Obec, k.ú., ulice, číslo popisné, číslo parcely

Množství odpadní vody - (jen pro objekty typu b, d – g)

Splaškové Q (m³/den), Q (m³/rok)

Technologické Q (m³/den), Q (m³/rok)

Dešťové Q (l/s), Q (m³/rok)

Kvalita vypouštěné odpadní vody (jen pro objekty typu d – g), překračuje-li hodnoty Kanalizačního řádu pro danou lokalitu.

Přílohou evidenční žádosti musí být: – snímek z pozemkové mapy se zákresem stavby (a,c)

- situace se zakreslením všech připojovaných objektů (b,d-g)

- u stávajících staveb (d-g)) rozbory odpadní vody

7) Žádost bude provozovatelem vyřízena písemně a doručena na adresu žadatele. V případě předběžného souhlasného stanoviska k možnosti napojení, t.j. **po prověření, zda kapacitní a další technické požadavky kanalizace pro veřejnou potřebu umožňují napojení**, obdrží následně žadatel :

- předběžné vyjádření o možnosti napojení s podmínkami pro zpracování jednoduché projektové dokumentace domovní přípojky
- situaci dotčené lokality s vyznačením stávající kanalizace pro veřejnou potřebu, na kterou bude možné domovní přípojku napojit,
- technické podmínky pro zpracování projektové dokumentace na přípojku.

8) **Pro získání konečného souhlasného stanoviska provozovatele k vybudování přípojky (za účelem předložení stavebnímu úřadu) žadatel o přípojku doloží provozovateli:**

a.) - jednoduchou projektovou dokumentaci

Standardní **rozsah jednoduché projektové dokumentace,**

- *technická zpráva obsahující popis stavby a u nemovitostí jiných než RD množství splaškových a srážkových vod a bude-li napojovaná nemovitost produkovat vody technologické i jejich kvalitu a množství)*
- *přehledná situace příslušné části obce s vyznačením místa stavby (M 1:2 880, M 1:2 000 nebo M 1:1 000),*
- *podrobná situace přípojky s uvedením katastrálních čísel dotčených nemovitostí*
- *podélný profil přípojky*
- *výkres kontrolní šachty u kanalizační přípojky nebo u velkých znečišťovatelů také výkres měrné šachty pro měření a odběr vzorků vypouštěných odpadních vod*
- *vzorové uložení potrubí, detail připojení na kanalizační síť*
- *výkaz obsahující seznam použitých trub, tvarovek a armatur*

V případě, že v průběhu zpracování dokumentace dojde ke změně vstupních podmínek, za kterých byla možnost napojení odsouhlasena, bude zapotřebí vyžádat si nové stanovisko provozovatele

b.) – V případech, kdy povede přípojka po pozemcích jiných soukromých vlastníků, předloží investor souhlas těchto vlastníků se stavbou přípojky.

Po vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu (dle konkrétních podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu) na stavbu přípojky, lze stavbu realizovat po předchozí dohodě s místním pracovníkem obsluhy kanalizace a ČOV Březová nad Svitavou případně na provoze kanalizací v Boskovicích. Na ČOV Březová nad Svitavou nebo na provoze v Boskovicích si stavebník vyzvedne formulář **Příhlášky k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu**

- obsluha kanalizace a ČOV - ČOV Březová nad Svitavou, mobil 604 212 576

- provoz kanalizací a ČOV 43 – Mánesova 141/50, 680 01 Boskovice, tel. 516 452 344

Ve formuláři „Příhlášky“ musí být především vyplněno:

- identifikace připojované nemovitosti
- identifikace žadatele
- technické údaje projektu přípojky

Dále musí být přiložena fotokopie územního rozhodnutí či územního souhlasu na stavbu přípojky.

Ve formuláři VAS uvede rozsah a způsob spolupráce v průběhu vlastní realizace přípojky a bude dohodnut termín realizace. VAS provádí výhradně vývrt do potrubí a osazení odbočení z kanalizačního řádu.

Realizace proběhne po obdržení objednávky od žadatele.

- 9) Na základě „Příhlášky k odvádění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu a žádosti o zřízení kanalizační přípojky“ zákaznické centrum VAS následně připraví a zašle stavebníkovi ve dvou vyhotoveních **SMLOUVU NA ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD** k podpisu. Podepsané smlouvy vrátí odběratel neprodleně na VAS a po podpisu statutárního zástupce mu bude jeden výtisk neprodleně vrácen. Bez uzavřené **písemné smlouvy** není možno v souladu s § 10 zákona č. 274/2001 Sb. vypouštět odpadní vodu.

10) Další **související práce a požadavky při realizaci** domovních přípojek:

- a) Stavba domovních přípojek vždy zasahuje do ochranných pásem kanalizace pro veřejnou potřebu. **Vytyčení provozovaných sítí** na základě předchozí žádosti provede přímo v terénu VAS. V případě odkrytí nebo jiného dotčení neznámé a tím i nevytyčené kanalizační stoky je třeba přizvat VAS ke kontrole tohoto zařízení a k projednání dalšího postupu řešení střetu na místě samém.
- b) V průběhu stavby přípojky **nesmí být omezen provoz kanalizačních zařízení**, ani přístup k nim. Kanalizační poklopy musí zůstat trvale volně přístupné a ovladatelné, kanalizační vpusti chráněné před znečištěním.
- c) Pokud se v místě stavby nachází poklopy kanalizačních šachet, **přízpůsobí stavebník na své náklady poklopy a šachty novému povrchu vzniklému po vybudování přípojky** - předtím s předstihem musí kontaktovat VAS a dohodnout protokolární předání a následně převzetí stavu dotčených kanalizačních šachet a poklopů. Případné opravy těchto zařízení budou provedeny na náklady stavebníka.

- d) Před připojením dokončené nemovitosti na kanalizaci pro veřejnou potřebu **prohlédne k obsluha kanalizace - zaměstnanec VAS vnitřní kanalizaci** nemovitosti a provede dle potřeby provede kontrolu oddělení splaškových a dešťových vod. Připojení nebude provedeno, neumožní-li vlastník připojované nemovitosti provozovateli přístup k přípojce, kontrolu kanalizace nebo zjistí-li nepřipravenost stavby k řádnému napojení.
- e) U hromadně prováděných domovních přípojek nebo jejich částí, které jsou budovány současně s výstavbou sítí pro veřejnou potřebu a dále u všech ostatních přípojek kromě samostatně budovaných k RD a drobným provozovněm, je nutno trasu domovní přípojky před záhozem rýhy pro uložení potrubí na náklady investora stavby **polohově a výškově zaměřit** (v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Balt p.v.) v systému MICROSTATION. Toto zaměření prováděné odbornou geodetickou firmou je nutné zpracovat dle "Směrnice VAS, a.s. č. 7/99 o vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb" a předat ho investorem stavby přípojky provozovateli kanalizace pro veřejnou potřebu.
- 11) Při následném provozu přípojky je zaměstnanec provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu **oprávněn vstupovat na pozemek nebo do nemovitosti připojené na kanalizaci** pro veřejnou potřebu za účelem zjištění oddělení odpadních vod apod. **Provozovatel je oprávněn přerušit nebo omezit odvádění odpadních vod:**
- neumožní-li odběratel provozovateli, po jeho opakované výzvě, přístup k přípojce nebo zařízení vnitřní kanalizace podle smluvních podmínek
 - bylo-li zjištěno neoprávněné připojení kanalizační přípojky
 - neodstraní-li odběratel závady na přípojce nebo na vnitřní kanalizaci zjištěné provozovatelem ve lhůtě jím stanovené (nesmí být kratší než 3 dny).
- 12) **Odpojení nebo zaslepení stávající přípojky** provádí vlastník přípojky svým nákladem dle pokynů provozovatele kanalizační sítě. Práce související s odstraněním nebo zaslepením přípojky, které se přímo dotýkají kanalizace pro veřejnou potřebu mohou provádět na objednávku pouze zaměstnanci VAS .

B.) Základní technické požadavky na kanalizační přípojky

- 1) Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě.
- 2) Navrhování, provádění a opravy gravitačních kanalizačních přípojek se provádí zejména dle aktuálně platné ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační přípojky, ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení, zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, prováděcí vyhl. č. 428/2001 Sb. a dalších souvisejících technických norem a předpisů. Pro tlakové a podtlakové přípojky je třeba také zohlednit ČSN EN 1671 a ČSN EN 1091. Kanalizační přípojka se navrhuje a provádí ve spolupráci s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu.
- 3) **Na oddílnou splaškovou kanalizaci musí být napojeny přípojkou pouze spaškové odpadní vody.** Nesmí do ní být napojena přípojka se srážkovými vodami, drenážními vodami, přípojka přes funkční septik nebo zaústění přepadu z žumpy. V případě, že byl stávající způsob likvidace odpadních vod z nemovitosti řešen některým z uvedených způsobů, musí být součástí dokumentace předkládané stavebnímu úřadu jednoznačné vyřazení tohoto zařízení z provozu.

- 4) Předčistící zařízení na kanalizační přípojce, resp. zaústění předčištěných odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu může odsouhlasit pouze provozovatel kanalizace a povolit vodoprávní úřad. U nemovitostí, ze kterých nebudou koncentrační limity vypouštěného znečištění odpadních vod splňovat limity pro tuky nebo ropné látky dané platným Kanalizačním řádem, je nutné na vnitřních rozvodech kanalizace či přípojkách osazovat vyhovující odlučovače tuků nebo ropných látek.
- 5) **Při odkanalizování nemovitosti oddílným způsobem, je tedy nutné potrubí kanalizační přípojky odvádějící splaškové odpadní vody zaústit do potrubí splaškové kanalizace oddílného systému. Srážkové vody ze střechy a zpevněných ploch je pak nutné odvádět potrubím dešťové kanalizační přípojky do dešťové kanalizace oddílného systému.**
- 6) Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno šířkou 1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany. Nesmí být zastavěné, ani osázené stromy, aby bylo možné přípojku opravit.
- 7) Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosti větší než DN 200 je třeba doložit hydrotechnický výpočet. Kanalizační přípojky se jmenovitou světlostí větší než DN 200 musí být vybaveny šachtou, která umožní odběr vzorků a pokud je provozovatelem vyžadováno i měření průtoků. Měrná šachta musí být umístěna tak, aby byla vždy přístupná.
- 8) Kanalizační přípojka musí být zejména:
- a) vodotěsná, v celé délce musí být v jednotném profilu, v celé délce navržena v jednotném sklonu (min. sklon při DN 200 - 10‰, při DN 150 - 20‰, max. dovolený sklon 400‰, jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště), při velkém výškovém rozdílu mezi přípojkou a stokou, lze na přípojce provést spadišťovou šachtu, na gravitačním potrubí nesmí vzniknout po realizaci stavebních prací žádný protisklon.
 - b) vybudována v přímém směru, v co nejkratší délce a kolmá na stoku, pokud trasa nebude přímá, je zapotřebí v lomových bodech v trase kanalizační přípojky navrhovat osazení revizních šachet, a to z důvodu zajištění možnosti čištění či revize potrubí přípojky.
 - c) v chodníku a přidružených zelených pásích, které neslouží provozu ani stání vozidel je třeba, aby hloubka uložení nebyla na překážku výškovému křížení s dalšími technickými sítěmi (voda, plyn – viz. ČSN 73 6005). Přípojka kanalizace musí být vždy uložena hlouběji než potrubí pro rozvod pitné vody (výjimku může povolit jen vodoprávní úřad – viz. §12 zákona o VaK). Min. výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m.
 - d) přednostně musí být použit pro přípojku trubní materiál odpovídající materiálu stoky, na kterou je přípojka napojována. Při křížení stávajících komunikací je vhodné použít kameninu, v ostatních případech lze použít např. potrubí PP (polypropylenové hladké) s vrcholovou tuhostí min. SN 8 nebo případně PVC srovnatelných parametrů.
 - e) v případě, že výškové umístění připojované nemovitosti nedovoluje odkanalizování gravitačním způsobem, je nutné přečerpávání odpadních vod – doporučuje se osazení typové čerpací stanice na přípojce, kterou by bylo zajištěno bezproblémové přečerpávání splaškových vod, hlídání hladin akumulovaných splaškových vod z důvodu eliminace zahnívání kalů, odvětrání čerpací stanice atd. Pro přečerpávání splaškových vod je nutné použití čerpadel s mělnicím zařízením. Na potrubí tlakové kanalizační přípojky je dále požadováno osazení ventilu ihned u odbočení tlakové

kanalizační přípojky z potrubí tlakové kanalizace, který musí být vhodný pro odpadní vodu, a zpětné klapky v čerpací stanici (při osazení typové čerpací stanice je zpětná klapka součástí technologie stanice).

- 9) Požadavky na připojení kanalizační přípojky na kanalizaci pro veřejnou potřebu:
- Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání, dodatečná deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových trub apod.), přípojka nesmí přesahovat do vnitřního profilu stoky (nebo šachty) a nesmí způsobit provozní potíže (narušení hydraulických poměrů stoky, ztížení údržby, ...).
 - Kanalizační přípojky nad DN 250 se zaústějí do kanalizačních vstupních spojných šachet, přípojky nad DN 600 do spojných komor na stokové síti, přičemž napojení potrubí kanalizační přípojky musí být co nejbližší ke dnu revizní šachty, t.j. max. cca 10 cm nad průtočným profilem přívodní stoky.
 - Zaústění přípojek dimenze do DN 200 do uliční stoky:
 - Kanalizační přípojky se na stoku napojují u nové výstavby pomocí odboček, pokud se jedná o dodatečné napojení, provede se vývrt a osadí se. Přípojky se zaústějí do horní poloviny profilu stoky.
 - Kanalizační přípojky musí být na kanalizaci pro veřejnou potřebu přednostně napojeny přes kanalizační tvarovky osazené při stavbě. Připravený zaslepený konec pro napojení kanalizační přípojky musí být před zahájením výkopových prací geodeticky vytyčen, případně vyhledán kamerou.
 - Výjimečně, po odsouhlasení příslušným provozovatelem, lze přípojku do DN 200 zaústit přímo do stávající vstupní šachty na stokové síti, v tom případě bude zaústění v úrovni průměrného bezdeštného průtoku při vytvoření koryta v kynetě šachetního dna.
- 10) Přístupnost kanalizačních přípojek se zajišťuje revizními šachtami nebo čistícími kusy. U splaškových kanalizačních přípojek se revizní a čistící šachtička osazuje na hranici připojované nemovitosti. Domovní revizní šachtička, tak jako celá kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí být příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace. Min. průměr domovní revizní šachtičky je DN 300 – DN 400. Pro zajištění bezproblémového provozování celého kanalizačního systému je třeba používat šachtičky dodávané výrobcí potrubí. Tyto šachty jsou sestavené ze stavebních nebo montážních, předem vyrobených dílců (vstřikované díly z PP - dno s podestou a žlábkem, svislá část z vlnovce, teleskopické zhlaví, únosnost poklopu dle místa osazení)
- 11) V územích ohrožených povodněmi nebo jiným nežádoucím vzduťm ve stokové síti se doporučuje na domovní kanalizační přípojce osadit ochrannou armaturu, např. zpětnou klapku.